

Российская Федерация
Краснодарский край
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 8
ОГРН 1022303446880
ИНН 2325011249
г. Апшеронск, ул. Вокзальная, 27
от 22.09.2021г. № 105

Старшему инспектору ОДН и ПР
Апшеронского района
Усачеву А.А.
заведующего МБДОУ детский сад № 8
Саитовой Татьяны Владимировны

Ответ на представления по устранению причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения

Рассмотрев Представления от 29.06.2021 № 550-9-9-14 и № 551-9-9-14
«Об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения» по результатам проверки в рамках
федерального государственного пожарного надзора, направляю информацию
о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению нарушений	Устранение выявленных нарушений от 29.07.2021	
			Срок устранения нарушения требований безопасности и ответственный за устранение	Отметка о выполнении
1.	П.п. «д» п. 16 «Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» в лестничных клетках на 1 и 2 этажах допущено снятие дверей препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Для расчета величины пожарного риска для установки дверных блоков, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, проемах лестничных клеток на первом и втором этажах. Запрошены 3 коммерческих предложения, написана служебная записка от 29.06.2021 № 67, служебная записка	Сентябрь 2021 года	Выполнено 15.09.2021г. ООО «Атлантика»

		от 15.07.2021 № 75, заявка от 15.07.2021 № 76, пояснительная записка от 15.07.2021 № 77.		
2.	П. 13 ППРФ № 1479 Отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия конструкции кровли, проводимой не реже 1 раза в год, в связи с отсутствии технической документации о сведений о периодичности проверки	Выполнено ИЛ ООО«Пожконсалт», акт от 26.07.2021г.	Выполнено ИЛ ООО«Пожконсалт», акт от 26.07.2021	Выполнено
3.	П. 3 ст. 4, п1, п2, ст. 54, ФЗ-123; п 14, обязательное приложение, таб. 1, таб. 3, НПБ 110-03; Приложение А, п. А1, таб. А1, СР 484.1311500.2020 Помещение строения гаража, расположенного на территории организации, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Выполнено ООО «Атлантика» 26.07.2021г.	Выполнено ООО «Атлантика» 26.07.2021г., пожарная сигнализация в гараже установлена	выполнено

Заведующий МБДОУ детский сад № 8



Т.В. Саитова